



COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

IL VICE COMANDANTE PER LE INFRASTRUTTURE

Corso Malta, 91- 80143 Napoli

Indirizzo telegrafico: COMFOP SUD INFRASTRUTTURE LAVORI NAPOLI

Indirizzo di PEI: comfopsud@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: comfopsud@postacert.difesa.it

OGGETTO: LECCE. Sezione di Tiro a Segno Nazionale. Poligono di tiro chiuso "a cielo aperto". Rinnovo agibilità.
Stand da 25 m. 2[^] ctg, n.4 linee di tiro

VERBALE DI SOPRALLUOGO

1. PREMESSA

La Commissione per la concessione dell'agibilità ai poligoni di tiro chiusi a cielo aperto, nominata con let. n.M_D E 26348 REG 2020 0045144 in data 9 giugno 2020 dal Vice Comandante per le Infrastrutture del Comando Forze Operative SUD, si è riunita il giorno 23 giugno 2020 presso il poligono specificato in oggetto.

2. SCOPO

Esaminare la rispondenza del poligono ai requisiti ed alle condizioni di sicurezza previste dalla Direttiva Tecnica D.T./P2 ed. 2006 del Comando delle Scuole dell'Esercito - Polo del Genio, allo scopo di concedere l'agibilità al tiro del predetto impianto.

3. SVOLGIMENTO

La Commissione ha proceduto a:

- esaminare le predisposizioni attuate per lo svolgimento delle prove;
- verificare la rispondenza alla Direttiva di riferimento (D.T./ P2 ediz. 2006) dello stand;
- effettuare le prove di funzionamento degli impianti (*illuminazione, segnalazione apertura e chiusura porte allarmate*);
- effettuare prove di tiro sul parapalle e su alcuni elementi significativi di protezione balistica ai sensi della DT/P2 ed.2006 s.m.i..

Il tecnico, incaricato della redazione dell'indagine fonometrica aggiornata, contattato per le vie brevi, ha dichiarato di non aver potuto completare tutte le misurazioni necessarie.

4. RISULTATI

La Commissione ha constatato che lo Stand da 25 mt 2[^] ctg, n.4 linee di tiro si presenta in buone condizioni. Inoltre:


- presenta n. 3 setti separatori con lamiera d'acciaio balistica conformi a quanto previsto dalla DT/P2 ediz.2006;
- sono presenti i bonetti a terra;
- sono presenti le quinte laterali;
- presenta una vetrata antiproiettile installata sul muro di separazione fra area tiratori e osservatori idonea a resistere alla penetrazione di proiettili fino a 1480 Joule;
- parapalle di tipo tradizionale in sabbia idoneo;
- l'area parapalle è protetta da una tettoia.
- il muro di fondo è realizzato in cemento armato addossato ad un muro di pietra.

5. CONCLUSIONI

In relazione a quanto sopra, la Commissione è del parere, una volta acquisita ed esaminata positivamente la relazione fonometrica, che possa essere concessa, per la durata di anni 5 **l'agibilità al tiro allo stand da 25 mt. n. 4 linee di tiro**, sito presso la Sezione T.S.N di LECCE, abilitato all'uso delle armi che unitamente al munizionamento impiegato sviluppano un'energia cinetica dal vivo di volata catalogata alla 2[^] categoria della Direttiva Tecnica D.T./P2 edizione 2006 e successive integrazioni.

Copia del presente verbale viene rilasciata alla Sezione T.S.N. di LECCE per le incombenze di competenza tra le quali è fatto obbligo allo stessa di:

- conservare le opere realizzate nello stato in cui sono esaminate dalla Commissione ed assicurarne la periodica manutenzione. In merito a tale attività, a garanzia che lo stand sia mantenuto nelle condizioni di sicurezza previste ed in data odierna



accertate, saranno effettuate attività di controllo, da parte dei membri della presente Commissione o di altro personale tecnico qualificato nominato dal Vice Comandante per le Infrastrutture del Comando Forze Operative SUD;

- chiedere, in tempo utile, prima del termine della scadenza dell'agibilità, il sopralluogo della predetta Commissione ai fini del rinnovo della stessa;
- informare in sede di sopralluogo la Commissione, qualora elementi strutturali o impianti del poligono subiscano variazioni e/o sostituzioni che ne modifichino le caratteristiche.


In merito al regolamento d'uso e manutenzione:

- copia dello stesso dovrà essere restituita al Vice Comandante per le Infrastrutture del Comando Forze Operative Sud quale allegato al relativo atto di approvazione costituente parte del presente verbale;
- dovrà essere allegato al relativo atto di approvazione costituente parte del presente verbale, debitamente validato dal Presidente della Sezione T.S.N. che ha in gestione il poligono in oggetto.

LA COMMISSIONE


- Presidente:

Ten.Col. IMBO' Antonio

 _____ ;


- Membro:

Ten.Col. CERRUTO Francesco

 _____ ;

- Membro e Segretario:

Serg. Magg. Ca. FERRA Amerigo

 _____

LECCE, li 23 giugno 2020